



ELMŰ Hálózati Kft. – 1132 Budapest, Váci út 72-74.

iUtak Mérnökiroda Kft.**Ambrus Dávid Viktor****Érd****Béga utca 11****2030**E-közmű azonosító: **419523521**Ügyszám: **38886****Tisztelt Ambrus Dávid Viktor!**

Az E-közmű rendszerben benyújtott „**Budapest, VII.kerület, Rottenbiller utca 35 előtti közterület és járda humanizációja - Útépítés és forgalomtechnika, illetve tájépítészeti szakági tervdokumentációk**” tárgyú kérelemben meghatározott munkák érintik Társaságunk üzemeltetésében lévő **(0,4kV szabadvezeték, 0,4kV kábel, 10kV kábel)** hálózatok biztonsági övezetét.

A 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján:

„6. § (1) Föld feletti vezeték - ideértve a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is” „- biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra lévő függőleges síkokig terjed:

a) föld feletti szabadvezeték esetében:”

...

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter,

af) legfeljebb 1 kV névleges feszültségig 1 méter, a vezeték tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

b) föld feletti szigetelt vezeték és univerzális kábel esetében 0,5 méter, a szigetelt vezeték és univerzális kábel tartószerkezetén (oszlopán) elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés esetében 2,5 méter,

c) föld feletti burkolt vezeték esetében legfeljebb 25 kV névleges feszültségig 2,5 méter és 1,25 méter a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vagy a különleges biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült,

d) föld feletti vezeték végpontján a biztonsági övezet a végponttól vízszintesen minden irányban mért, a feszültségigintől függően az a), b) és c) pontban meghatározott távolságokra lévő függőleges síkokig is kiterjed.

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest, Váci út 72-74.

www.eon.hu

Ügyintéző neve:

Bene Martin

Ügyintéző e-mail címe:

martin.bene@elmu.hu

Üzem neve:

Áramhálózati üzem Dél- pest

Üzem címe:

H-1076. Budapest, Péterfy S. u. 21.-23.

Székhely:

1132 Budapest,

Váci út 72-74.

Budapesti

Törvényszék Cégbírósága

Cg. 01-09-874142

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,

...

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed."

A tervezett munkálatokhoz az alábbi feltételek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk:

- Nyilatkozatunk az E-közmű rendszer által kiadandó Közműnyilatkozathoz készült, felhasználni csak azzal együtt, annak részeként lehet!
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak a társaságunk által kiadott munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv birtokában végezhetők. Ennek érdekében a munkálatok tervezett megkezdése előtt legalább 20 nappal a kivitelező köteles a munkakezdést elektronikus levélben bejelenteni a fent megjelölt kapcsolattartó e-mail címre.
- Hálózatink biztonsági övezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.
- A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben meghatározott tilalmakat és korlátozásokat.
- A hálózataink biztonsági övezetében kivitelezési munkák csak munkatársaink szakfelügyelete mellett végezhetők. A szakfelügyeletet a kivitelezőnek, a munkakezdés előtt legalább 15 nappal, írásban kell megrendelnie. A megrendelésnek tartalmaznia kell a következőket:
 - ☐ az igénylő (cég) nevét címét,
 - ☐ adószámát, számlaszámát (Bank nevét),
 - ☐ kapcsolattartó nevét, és telefonszámát,
 - ☐ a munkavégzés pontos helyét és idejét, (naponként, órától-óraig bontásban)
 - ☐ A vonatkozó E-közmű ügy azonosítóját,

A szakfelügyelet nem mentesíti a kivitelezőt a károkozás következményeitől!

- Jelen nyilatkozatunk a keltezésétől számított 1 évig érvényes.
- A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett és érvényes engedélyekkel rendelkező kiviteli tervek alapján kezdhetők meg!
- A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- Kábelsértés esetén 06/80-38-39-40-es telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót!

Budapest, 2023. március 23.

Üdvözlettel:

