



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Regisztrációs szám: R-2300057737

Iktatószám: I-23531150/HMCS2023

Ügyszám: 016728/2023

Ügyfélkód: 034977680

Ügyintézőnk: Szabó Kinga

Telefon: 455-4100

E-mail: halozat@fcsm.hu

Szervezeti egységünk neve, címe:

Hálózatüzemeltetési Igazgatóság

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

Levelük kelte:

Levelük száma:

Ügyintézőjük:

Telefon:

E-mail:

iUtak Mérnökiroda Kft.

Érd

Béga utca 11.

2030

Tárgy: VII. kerület, Rottenbiller utca 35. szám előtti közterület és járda humanizációja - E-közmű
azonosító: 419523521

Tisztelt Kérelmező!

A tervezett felújítás nem közvetlenül érinti az üzemeltetésünkben lévő közcsatorna hálózat nyomvonalát és felszíni műtárgyait. Azonban a kivitelezés során a közcsatornára és a hálózat tartozékát képző felszíni műtárgyakra különös figyelmet kell fordítani.

A tervezett létesítmény építése ellen hálózatüzemeltetési szempontból kifogást nem emelünk.

A csatornahálózat adatai tájékoztató jellegűek.

Amennyiben a kivitelezés során a csatornahálózat tekintetében károkozás történt, vagy bármilyen műszaki beavatkozás válik szükségessé, akkor az kizárólag Cégünk Hálózatüzemeltetési Osztályával előzetesen egyeztetett és jóváhagyott módon történhet.

Hálózatüzemeltetési Osztály:

1087 Budapest, Kerepesi út 21.

e-mail cím, telefonszám:

halozat@fcsm.hu, 06 1 455 4100

Kivitelezés közben felszíni műtárgyainkat eltakarni nem szabad, azok mindenkori hozzáférhetőségét biztosítani kell. A felszíni műtárgyakon keresztül üzemelést gátló anyagok (aszfalt, habarcs, beton, homok, építési törmelék stb.) a csatornába nem kerülhetnek.

A tevékenység során keletkező talajvíz, rétegvíz közcsatornába, ill. üzemeltetésünkben lévő árokhálózatba való bevezetéséhez társaságunk külön engedélyét kell kérni.

Az engedélyek megkérése és megrendelések a következő címen tehetők meg:

Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.

e-mail cím, telefonszám: ugyfelszolgalat@fcsm.hu, 06 1 455 4306

A kivitelezés során a közműveinkben okozott károkért, illetve a később jelentkező hibákért a beruházó és a kivitelező, a terven szereplő közműhálózati adatokért a tervező a felelős.

Károkozás esetén a történeteket azonnal be kell jelenteni Központi Ügyeletünkre a 06-80-455-000-as, vagy a 06-1-455-4200-as telefonszámon.

A tervezett létesítmény vízelvezetése a közcsatorna hálózatot nem terheli, ezért annak véleményezésére Társaságunk nem illetékes, a megfelelő vízelvezetés biztosítása tervezői, kivitelezői feladatkör.

Budapest, 2023. 03. 29.

Tisztelettel:

rovárosi Csatornazási Művek Zrt.

4/2


Rusznák Csaba
osztályvezető


Cseh Balázs
csoportvezető

Melléklet:

Kapják: Címzett, Irattár