

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Field Central Run Team
Budapest Területi csoport
1098 Budapest, Táviró utca 3-5.
Postacím: Budapest, 1541.

iUtak Mérnökiroda Kft.
2030 Érd, Béga utca 11.
info@iutak.hu

E-Közmű azonosító: 419523521
Ügyintéző: Balogh Zsuzsanna
Telefon: +36 30 444 2328

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Budapest, VII.kerület, Rottenbiller utca 35 előtti közterület és járda humanizációja - Útépítés és forgalomtechnika, illetve tájépítészeti szakági tervdokumentációk

Tisztelt Ambrus Dávid Viktor!

Tárgyi témában igazgatóságunkhoz benyújtott beadványát megkaptuk.

Megállapítottuk, hogy a tárgyi létesítmény keresztezi/érinti a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő hálózatát.

Alépítményünk közelében csak óvatos kézi földmunka végezhető szakfelügyelet mellett.

A védelembe helyezés szükségességét és módját szakfelügyelet keretében kell meghatározni.

A munkálatok ideje alatt kábeleink nem maradhatnak takarás nélkül.

A fedlapok szintbe helyezését, speciális burkolását a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt 30 nappal az alepitmenybudapest@telekom.hu-n kell kérni.

Az alépítményhálózatban történő esetleges rongálás költsége a beruházót és a kivitelezőt terheli.

Kivitelezés csak Magyar Telekom által biztosított szakfelügyelet mellett végezhető.

A munkakezdést és a szakfelügyeletet – írásban időpontot egyeztetve – a tárgyi létesítmény helyszíni munkálatainak megkezdése előtt 10 nappal szervezetünkől (Budapesti Területi csoport, alepitmenybudapest@telekom.hu) szükséges bejelenteni, illetve megrendelni.

A tárgyi munkához a leírt létesítési feltételeink betartása mellett a csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A Magyar Telekom Nyrt. munkatársa a helyszínen az építési naplóba rögzíti a távközesi hálózat és építmény sértetlenségét.

A Magyar Telekom Nyrt egyidejűleg kijelenti, hogy a kizárólagos tulajdonát képező, alépítmény hálózat harmadik személy által végzett munkálatokhoz nem járul hozzá. A saját tulajdonában lévő hálózaton

kizárólag a tulajdonos/üzemeltető, illetve a tulajdonos által esetlegesen megbízott és a tulajdonos által előzetesen minősített vállalkozó végezhet munkálatokat.

Tervspecifikus előírások:

Amennyiben az új út burkolatának nyomvonalába alépítmény szekrény kerül, az új burkolat végleges síkjának egyeznie kell a szekrény fedlapunk síkjával.

A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.

A kivitelezés során Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú szekrény, alépítmény fedlap elburkolása tilos!

A szekrények színtézése és átépítése szakfelügyelet keretében megrendelhető.

Általános előírások:

Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-1/2000, MSZ 151-3/1988, MSZ 151-4/1989, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, a 4/1981. (III.11.) KPM-IPM együttes rendeletben és a 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.

A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető. Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.

Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét. A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.

A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel. A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.

Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. Field Central Run Team, Budapest Területi csoport végezhet.

Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.

A Magyar Telekom Nyrt.-t érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt. Field Central Run Team, Budapest Területi csoport részvételével, mely eljárásan be kell mutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Nyrt. Telecommunication Service Operation Center of Expertise (SNOC) Zöld számán: 06-80/23-13-13.

A Magyar Telekom Nyrt. létesítmények esetleges sérüléseinek helyreállítási költsége- szakfelügyelettől függetlenül – a kivitelező céget terhelik.

Távközlési hálózat kiváltása/védelembe helyezése:

Amennyiben a tárgyi beruházás során szükséges, távközlési kábeleink keresztezési/együtthaladási pontjaira kábeleink védelme, valamint üzemeltethetősége érdekében kiváltási/biztonságba helyezési tervet kell készíteni.

A kiváltási/biztonságba helyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Fixed Acces Tribe, Pest Squad-tól kell megrendelni (Budapest 1541, Kiss Mihály Construction Project Manager, e-mail: kiss.mihaly@telekom.hu).

Kiviteli terv birtokában –vállalkozói szerződés alapján- a távközlési létesítmények kiváltási/védelembe helyezési kivitelezési feladatait a Magyar Telekom Nyrt. Fixed Acces Tribe, Pest Squad szervezete teljeskörűen, a meglévő hálózatra való rákötést is beleértve elvégzi.

Felhívom a megrendelő figyelmét, hogy hálózatunk kiváltását, ill. biztonságba helyezését csak a Magyar Telekom Nyrt. végezheti. A távközlési hálózat kiváltásáig/biztonságba helyezéséig a távközlési hálózattal érintett munkaterületen a kivitelezés nem kezdhető meg!

A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: **2024.05.15.**

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén, illetve a nyilatkozat érvényességének lejártá esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Budapest, 2023. május 15.

Üdvözlettel:

Magyar Telekom Nyrt.

A közműkezelői nyilatkozat aláírás és bélyegző nélkül érvényes.