

7 mártól az újított mindentén megújított. B. Collective Kft.
2016.05.23. 2360 Gyál, Deák F. u. 81.
Tél: 15-09-139348
Adósz.: 22770261-1-13

ÁRAJÁNLAT

rendelő: Társasház

Vállalkozó: GÁZ-SZEKTOR KFT.

1091 Budapest

Üllői út 197-199.

Készítés ideje: 2015.06.29.

Munka leírása: Társasház
Budapest
VII ker. Madách tér 6 sz.
Gáz-csatlakozó vezeték felújítása.

Tételcsoportok, fejezetek:	Anyagköltség	Díjköltség
Gázszerelés:	összesen: 430 331.00	819 560.00
Kőműves-, falazómunka:	összesen: 19 270.00	67 316.00
Korrozióvédelem:	összesen: 29 966.00	69 180.00
Gázaláhelyezési munkálatok:	összesen: 0.00	107 854.00
Összesen:	479 567.00	1 063 910.00
Összesen:	1 543 477.00	Ft
Általános forgalmi adó	27.00%	416 739.00
Összesen:	1 960 216.00	Ft

Megjegyzés: Az árajánlat tartalmazza a Főgáz Földgázelosztási Kft. díjköltségeit.
Érvényes: 2015. december 31-ig.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Tel: 348-07-20
Fax: 348-07-19
06-20-59-20-517

Gáz-Szektor
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp., Üllői út 197-199. "D" Lph. Fsz. 3.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Bank: CIB
10700701-44-28802-51100005

Készítette: Tancsin Endre

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységarak		Anyag:	Díj:
1.0 / Gázszerelés:			
1./ SZJ 45.33.30			
Műszaki ügyintézés, helyszíni szemlével.			
Mennyiség	1.00	h	
Anyag egységára:	0.00		0.00
Díj egységára:	7 228.00		7 228.00
2./ SZJ 45.33.30			
Tervdokumentáció elkészítése, a Fővárosi Gázművek Zrt. előírásai alapján.			
Mennyiség	18.00	db	
Anyag egységára:	0.00		0.00
Díj egységára:	5 000.00		90 000.00
3./ 81-000-201			
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről. 2"-ig, vagy DN 50- ig			
Mennyiség	91.00	m	
Anyag egységára:	0.00		0.00
Díj egységára:	815.00		74 165.00
4./ 81-000-202			
Szabadon, vagy padlócsatornába szerelt horganyzott, vagy fekete acélcső bontása, tartószerkezetekről. 2 1/2"-3"-ig, vagy DN 65- 80 között			
Mennyiség	16.00	m	
Anyag egységára:	0.00		0.00
Díj egységára:	1 131.00		18 096.00
5./ 81-311-104-004-01-11101			
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1"			
Mennyiség	39.00	m	
Anyag egységára:	1 690.00		65 910.00
Díj egységára:	2 378.00		92 742.00
6./ 81-311-105-005-01-11101			
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1 1/4"			
Mennyiség	25.00	m	
Anyag egységára:	1 879.00		46 975.00
Díj egységára:	2 563.00		64 075.00
7./ 81-311-106-006-01-11101			
Varratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, gázcsőbilinccsel 1 1/2"			
Mennyiség	15.00	m	
Anyag egységára:	2 250.00		33 750.00
Díj egységára:	2 854.00		42 810.00

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak

Anyag:

Díj:

31-311-107-007-01-11101

/arratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték,
regesztett kötésekkel, szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel 2"

Mennyiség 12.00 m

Anyag egységára: 2 711.00

32 532.00

Díj egységára: 3 376.00

40 512.00

31-311-109-009-01-11101

/arratnélküli fekete acélcsőből készült gázvezeték,
regesztett kötésekkel, szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsel 3"

Mennyiség 16.00 m

Anyag egységára: 3 780.00

60 480.00

Díj egységára: 4 447.00

71 152.00

54-700-000-100-02-11010

Csővezeték szigetelése HUNGIKOR(DENSO)szigetelő
anyaggal, 25%-os átfedéssel, DN 25-50-ig.
(PVC védőcső elhelyezése, 40-63-ig.)

Mennyiség 22.00 m

Anyag egységára: 2 850.00

62 700.00

Díj egységára: 1 119.00

24 618.00

54-700-000-170-02-11010

Csővezeték szigetelése HUNGIKOR(DENSO)szigetelő
anyaggal, 25%-os átfedéssel, DN 80-100-ig.
(PVC védőcső elhelyezése, 110-125-ig.)

Mennyiség 4.00 m

Anyag egységára: 3 285.00

13 140.00

Díj egységára: 1 550.00

6 200.00

33-000-644

Födémáttörés 30x30 cm méretig és 30 cm
födémvastagságig kézi-gépi erővel dongaboltozatnál
boltvállban, 1 m vastagságig

Mennyiség 6.00 db

Anyag egységára: 0.00

0.00

Díj egységára: 3 652.00

21 912.00

33-000-621

Faláttörés készítése 30x30 cm méretig kézi-gépi erővel
légfalban 25 cm falvastagságig

Mennyiség 10.00 db

Anyag egységára: 0.00

0.00

Díj egységára: 2 820.00

28 200.00

SZJ 45.33.30

Elágazás készítése felszálló vezeték részére

Mennyiség 15.00 db

Anyag egységára: 1 241.00

18 615.00

Díj egységára: 3 300.00

49 500.00

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak				Anyag:	Díj:
15./	82-129-109-009-41-42121				
	Oldható csökötés készítése lapos ráhegeszthető karimákból, tömítőgyűrűvel, csavarokkal, csavaranyákkal, alátétekkel, a karimák felhegesztésével, tömítésével, összehúzásával, - PN 6 karimákkal				
	DN 80				
	Mennyiség	3.00	pár		
	Anyag egységára:	5 920.00		17 760.00	
	Díj egységára:	5 973.00			17 919.00
16./	82-112-105-004-00-00001				
	Egységes gázmérőhely kialakítása, (gáz-csatlakozó vezeték részére!)				
	Fővárosi Gázművek Zrt. előírása szerint a szükséges idomdarabokkal, megerősítésekkel,				
	3/4" - 1" - 1 1/4" csatlakozáshoz				
	1" DN 25				
	Mennyiség	7.00	db		
	Anyag egységára:	10 169.00		71 183.00	
	Díj egységára:	12 520.00			87 640.00
17./	SZJ 45.33.30				
	Csatlakozó gázvezeték tömörre tétele, alap és felszálló vezeték szakaszos nyomáspróbája épület óránként.				
	Mennyiség	2.00	óra		
	Anyag egységára:	1 386.00		2 772.00	
	Díj egységára:	8 370.00			16 740.00
18./	SZJ 45.33.30				
	MEO-átadás a Fővárosi Gázművek Zrt. előírásai alapján.				
	Mennyiség	1.00	db		
	Anyag egységára:	0.00		0.00	
	Díj egységára:	29 800.00			29 800.00
19./	K				
	EPH mérési jegyzőkönyv.				
	Mennyiség	1.00	db		
	Anyag egységára:	3 380.00		3 380.00	
	Díj egységára:	29 400.00			29 400.00
20./	K				
	Sitt elszállítás, deponálás.				
	Mennyiség	0.60	m3		
	Anyag egységára:	1 890.00		1 134.00	
	Díj egységára:	11 419.00			11 419.00
Gázszerelés: összesen:				430 331.00	81 640.00

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak

Anyag:

Díj:

0/ Kőműves-, falazómunka:

/ 33-630-020-001-33-00300

Födémáttörés helyreállítása, feltöltéssel 0,10 m²/db
 méretig, kisméretű tömör téglával előregyártott vagy
 monolit födémbe

Mennyiség 6.00 db

Anyag egységára: 820.00

4 920.00

Díj egységára: 3 216.00

19 296.00

/ 33-630-003-025-40-10101

Faláttörés helyreállítása, 0,10 m²/db méretig felmenő
 téglafalban 38 cm vastagságig

Mennyiség 10.00 db

Anyag egységára: 690.00

6 900.00

Díj egységára: 2 880.00

28 800.00

/ K

Vakolat pótlás, javítás. 20x20 cm-ig.

Mennyiség 10.00 db

Anyag egységára: 745.00

7 450.00

Díj egységára: 1 922.00

19 220.00

Kőműves-, falazómunka: összesen:

19 270.00

67 316.00

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak	Anyag:	Díj:
---	--------	------

3.0 / Korrozióvédelem:**24./ 47-427-002-002-05-12900**

Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
kisméretű gépészeti szerelvényen (0,50 m2-ig), szelepen
és tolózárón (DN 50 - ig), Supralux Koralkyd
alapozófestékekkel fehér

Mennyiség 91.00 fm

Anyag egységára: 120.00

10 920.00

Díj egységára: 270.00

24 570

25./ 47-428-002-001-05-12150

Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
nagy méretű gépészeti szerelvényen (0,50 m2 felett),
szelepen és tolózárón (DN 80-felett.), Supralux Koralkyd
alapozófestékekkel fehér

Mennyiség 16.00 fm

Anyag egységára: 175.00

2 800.00

Díj egységára: 490.00

7 840

26./ 47-467-002-001-05-12500

Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával,
portalanításával, kisméretű gépészeti szerelvényen (0,50
m2-ig), szelepen és tolózárón (DN 50 - ig)

Mennyiség 91.00 fm

Anyag egységára: 146.00

13 286.00

Díj egységára: 310.00

28 210

27./ 47-468-002-001-05-12500

Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával,
portalanításával, nagy méretű gépészeti szerelvényen (0,50
m2 felett), szelepen és tolózárón (DN 80-felett)

Mennyiség 16.00 fm

Anyag egységára: 185.00

2 960.00

Díj egységára: 535.00

8 560

Korrozióvédelem: összesen:

29 966.00

69 180

5.06.29. GÁZ-SZEKTOR KFT.

Tételszám, Tételszöveg, Mennyiség, Egységárak

Anyag:

Díj:

0 / Gázaláhelyezési munkálatok:

8./ SZJ 4533300

Épület zárása-nyitása, vez. szervíz díja szer.pár.

Utcai főelzáró zárása-nyitása.

GM-órák le-felszerelése.

Gázadás, kilevegőzés.

Mennyiség 7.00 db

Anyag egységára: 0.00

0.00

Díj egységára: 5 150.00

36 050.00

9./ SZJ 4533300

Gáz-csatlakozó vezeték összekötése karimapárral,

tömörségmérés.

2"-4"-os.

Mennyiség 1.00 db

Anyag egységára: 0.00

0.00

Díj egységára: 71 804.00

71 804.00

Gázaláhelyezési munkálatok: összesen:

0.00

107 854.00

Gáz-Szektor
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp., Üllői út 197-199. "D" Lph. Fsz. 3.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Bank: GIB
1070070144426802-51100005

GÁZ-SZEKTOR KFT.

1091 Budapest

Üllői út 197-199.

Datum: 2015.06.29.

otpbank

OTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGIO

1077 BUDAPEST

KIRÁLY U. 49.

A SZÁMLAKIVONAT EGYÜTTAL SZÁMLAKÉNT IS SZOLGÁL. ALÁÍRÁS ES
PECSÉT NÉLKÜL HITELES.

*AZ ÜGYLET A 2007. ÉVI CXVII. TV. ALAPJÁN MENTES AZ ADÓ ALÓL.

SZÁMLAADÓ: OTP BANK NYRT. 1051 BUDAPEST, NÁDOR U. 16.
ADÓSZÁM: 10537914-4-44, ÁFA CSOPORT AZONOSÍTÓ: 17780010-5-44,
KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU17780010.

SZÁMLAKIBOCSÁTÁS KELTE:

2016.05.13

KIVONATSZÁM:

050/2016 N

A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:

MADÁCH TÉR 6. THÁZ. ÜZ.SZLA.

BUDAPEST
MADÁCH TÉR 6.
1075

MKTZ

1.SZ. PÉLDÁNY

OTPDirekt: www.otpbank.hu

(06 1) 3 666 666, (06 40) 366 666, (06 20/30/70) 3 666 666

1000250829845 #0-0000-000



0702

JLTI INTERHOME BT.
BUDAPEST
MADÁCH TÉR 22.
89

SZÁMLAKIVONAT

HÁZI MOZAIK-SZÁMLACSOMAG

SZÁM: 11707024-20352701

IBAN: HU30 1170 7024 2035 2701 0000 0000

NEVE: MADÁCH TÉR 6. THÁZ.

ÜZEMEL.SZ

KÖNYVELÉS NAPJA: 16.05.13

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

DEVIZANEM: HUF

SZÓLÓ KAMAT: 0,01%

SZÁMLAK

AP MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0602, 11773078-03890051, KOVÁCS DÉNESNÉ	LAF, KÖZÖS	19.600
KÖLTSÉG		
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.0702, 10300002-50130656-11503280, SZEKERES SÁNDORNÉ, MADÁCH TÉR		10.545
6.SZ. T.HÁZ, 103000025013065611503280, MKKBHUHB, (2.)NOTPROVIDED, FT16134090000050,		
2016.05.13, (5.)DR. MÉRŐ MIKLÓSMADÁCH TÉR 6.II.2, N		
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0800, 11784009-15490012-03540000, FÓPOLG HIV, 28591546-1-42		-22.980
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.0800, 12010611-00091526-00100002, MADÁCH TÉR 6. THÁZ., DEMSA		-19.000
MÁRTON, 120106110009152600100002, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED, 11707024201605139511652,		
2016.05.13, (5.)5996230 SZLA, N		
NAPKÖZBENI ÁTUTALÁS, F.0800, 10401048-50526580-81861007, MADÁCH TÉR 6. THÁZ.,		-6.604
RIASZTÓTECHNIKA KFT, 104010485052658081861007, OTPVHUHB, (2.)NOTPROVIDED,		
11707024201605139514270, 2016.05.13, (5.)2016/69 SZLA, N		
ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL), F.0800, 11794008-20071099, 511320731		-18.639

GYENLEG: 2.749.262
GYENLEG: 2.712.184
EGBŐL ZÁROLT: 0

TERHELÉSEK ÖSSZESEN: 67.223
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN: 30.145
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT: 11
ELŐJEGYZETT JUTALÉK/KÖLTSÉG: 2.370
ELŐJEGYZETT HITELKAMAT: 0
FOLYÓSZÁMLA-HITELKERET: 0

NYZETT TERHELÉS (BANKKÁRTYA): 0

3BI SZÁMLAINFORMÁCIÓK

Kciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelmezéséhez az alábbi meghatározás nyújt segítséget:
aló azonosítója, (2.) Partnerek közötti egyedi azonosító, (3.) Konverzió adatai, (4.) Visszaautasítás oka, (5.) Közlemény, (6.) Tényleges átutaló
tója, (7.) Átutalás jogcím kategóriája, (8.) Átutalás jogcíme, (9.) Tényleges kedvezményezett neve, (10.) Tényleges kedvezményezett
lója, (11.) Kedvezményezett azonosítója, (12.) Tényleges fizető neve, (13.) Egyéb adatok

gyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 7. § (3) bekezdése alapján az OTP Bank Nyrt. tájékoztatásul közli, hogy a számláján
jltott, a számlakivonaton szereplő művelet(ek) után megállapított, az OTP Bank Nyrt-t terhelő illeték összege: 202 Ft.

tatjuk, hogy a 2013. évi CCXXXVII. tv. (Hpt.) alapján Önre kiterjed az OBA védelme. A betétbiztosításra vonatkozó részletes tájékoztatót
negküldjük Önnek a számlakivonattal azonos módon, illetve számlakivonat hiányában a bankfiókban kérheti annak átadását.

TUÁLIS KAMAT- ÉS DÍJTÉTELEKET A BANKFIÓKOKBAN ÉS AZ OTP BANK NYRT. HONLAPJÁN KÖZZÉTETT HIRDETME NYEK
MAZZÁK.

másolat az eredetivel mindenben
egyeznek.
2016.05.23.

B. Collectiva Kft

2391 Gyál, Deák F. u. 81.

2013-09-139348

Adósz.: 22779281-1-13

A másolat az eredetivel egyenértékűen meggyezik.

2016.05.23

B. Collective Kft.
2360 Gyál, Deák F. u. 81.
Cg: 13-09-139348
Adósz.: 22779281-1-13



Gáz- Szektor

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1091 Bp. Üllői út 197-199. „D” lph. fsz. 3.

Tel: 348-07-20

Fax: 348-07-19

www.gazszektor.hu

JEGYZŐKÖNYV

Gázcsatlakozó-vezeték időszakos Műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

"A 49/2006. (III. 10.) Kormányrendelet (2. számú mellékletének 2.2. Gázellátási Közlüzemi Szabályzat 7.§ (4) bekezdés) szerint a fogyasztó köteles legalább ötévente elvégeztetni a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát."

Felülvizsgálatot megrendelő neve: Társasház

Felülvizsgálat helye:

Ir. szám: VII.

Település: Budapest

Utca: Madách tér házszám / hrsz: 6.

Közös képviselő / képviselő neve: Keresztes- Nagy Krisztina

Telefon:

Fax:

e-mail:

Levelezési cím:

Ir. szám:

Település:

Utca:

házszám / hrsz:

Tisztelt Cím!

Megbízása alapján elvégeztük a fenti épület szabadon szerelt gázcsatlakozó vezetéknek előzetes vizsgálatát:

A vizsgálat a vezeték tömörségére, korrózió elleni védelmére, valamint más közművezetéknek a gázvezeték állagát befolyásoló állapotára terjed ki.

Megállapításaink:

Alapvezetékek:

Az épület főelzárója az épület bejáratánál megtalálható.

Az épületnek 2 db bedolgozása van a Társasház pincéjében. Bontási lehetőséget 4" dupla karimapár, valamint 3" karimapár biztosítja. Az alapvezeték csavarozott kivitelű. A gázvezeték pinceszinten, szabadon szerelt kivitelben halad, egyik része a színház alatt található. A festés a vezetéken hiányos. Faláttöréseknél védőcső és védőszigetelés nem látható. Pincében található 2 db ipari gázmérő, gázellátását hegesztett kivitelű csatlakozó vezetékek biztosítják, melyeknek külön bekötése van.

A vezetéken a műszeres vizsgálat során, több helyen is mértünk erős szivárgást!

Társasházi oldalon:

- Pincében 1 db 3" hosszcsavar,
- a G-16 mérőnél a 2" kontraanya,
- az ipari mérőhöz menő csatlakozó vezetéken a 4" karimapár szivárog.

Színházi oldalon:

- 1/2" dugó szivárog, valamint a 3/8" szaglővezeték szivárog.

Felszálló vezetékek:

Csavarozott kivitelű, szabadon szerelten helyezkedik el. Bonthatósági lehetősége hosszcsavarok biztosítják.

Gázmérő kötések régi kúpos csappal vannak ellátva, melyeknek tömörsége nem biztosított.

A gázmérő kötések a folyosón lévő szekrényekben vannak elhelyezve. A faláttöréseknél védőcső, védőszigetelés nincs. Vezetéken festés megtalálható.

A műszeres vizsgálat során az alábbi helyeken találtunk szivárgást:

- I. emeleten a T-idom,
- II. emeleten a kúpos csap, valamint a T-idom,
- III. emeleten a kúpos csap, valamint a T-idom,
- IV. emeleten a T-idom,
- V. emeleten 2 db csap, könyök, kontraanya, valamint karmantyú szivárog!

Megjegyzés: A fogyasztói vezeték felülvizsgálatáról a tulajdonosoknak kell gondoskodni.

A gázszolgáltatás további biztonságos fenntarthatósága abban az esetben lehetséges, ha épület gázvezetéke megfelel a jelen hatályos tömörségi előírásoknak, melyet Gázszolgáltató is előír.

éges:

ték teljes kiváltása,
öréseknél védőcső, védőszigetelés elhelyezése,
vezeték teljes kiváltása,
sek tömörre tétele,
dömázolás,
s csapok kiváltása szabvány 1" gömbcsapokra.

**ék folyamatos korrózió elleni védelme különösen a nedves pincei
on az állagmegóvás érdekében szükséges.**

isztelt Társasház figyelmét, ha a meglévő menetes kötésekkel ellátott
n felel meg a tömörségi előírásoknak, mely menetes vezetéken a
késztetésével (50 mbar), hegesztett kivitel esetén hatszorosával (150 mbar),
ltatást a Fővárosi Gázművek Zrt. nem engedélyezi!
z az épület szabadon szerelt gázvezetékén végzendő elengedhetetlen
rtalmazza, a biztonságos gázszolgáltatás fenntarthatósága érdekében.

használt műszerek:

1-tip. Gázszivárgás kereső műszer

No: 06/1102. CH4.

1. 10. 21.

tip. Gázszivárgás kereső műszer

No: 08/0101. CH4/CO

1. 02. 29.

ték és fogyasztói berendezés GET 22.§ (7) bekezdés szerinti műszaki
vizsgálatra érvényes jogosultság száma: G/003301/2012

1.29.) Korm. Rendelet (a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény egyes
végrehajtásáról. 4.3.6, 4.3.7. fejezetek) értelmében "A fogyasztó köteles minden,
szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a Szolgáltatónak haladéktalanul

június 29.

Tisztelettel:

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp. Ullői út 197-199. "D" lph. Fsz.3.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Bank: CIB
10700711-44-26802-51100005

Tancsin Endre

Az időszakos felülvizsgálatot végezte

Név, aláírás

k égési levegő ellátása és égéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös
között légzárású nyílászárók, elszívó/ szellőző ventilátorok, konyhai
álműködés beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez
történelmi módosításokra.

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp. Ullői út 197-199.

Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749



Gáz-Szektor

Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1091 Bp. Üllői út 197-199. „D” lph. fsz. 3.
Tel: 348-07-20 Fax: 348-07-19

www.gaszektor.hu

B. Collective Kft.
2350 Gyál, Deák F. u. 81.
Cg.: 13-09-139348
Adósz.: 22779281-1-13

JEGYZŐKÖNYV

Gáz-csatlakozó vezeték időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

rendelő: T. ARSASHA'2

z/s k.: KERESZTES N. K. Cím:

bízás alapján elvégeztük az alábbi épület szabadon szerelt gázcsatlakozó vezetéknek műszaki-biztonsági felülvizsgálatát:

VII. ker. Madách tér u. 6. sz.

vizsgálat a vezeték tömörségére, korrózió elleni védelmére, valamint más közművezetékének a gázvezeték állagát
nyilvánító állapotára terjed ki.

alapvezeték kivitele: hegesztett: csavarozott: X vegyes:
felszálló vezeték kivitele: hegesztett: csavarozott: X vegyes:

vezeték: Felszálló-vezeték:

<u>1"</u> fm	1" <u>0</u> db
<u>5/4"</u> fm	5/4" <u>0</u> db
<u>6/4"</u> fm	6/4" <u>0</u> db
<u>2"</u> fm	2" <u>0</u> db
<u>2,5"</u> fm	2,5" <u>0</u> db
<u>3"</u> fm	3" <u>1</u> db

mérők száma: Lakossági (6 m³/h-ig): 1 db (7 db 6. M.)
Ipari (10 m³/h felett): 1 db

éb megjegyzés: 1 db felálló 3" GM-el lépcsőházban
2 db bedolgozás (2 db ipari 6-40 + 1 db 6-16)
T.h.

gállapítások:

hiányosságok: Hiányosságok:

3"-os	hosszcsavar tömörtelen	1 db	3"-os	alapvezeték védőcsőve nincs elhelyezve
2"-os	hosszcsavar tömörtelen	1 db	3"-os	Felszálló-vezeték védőcsőve nincs elhelyezve
2"-os	6.17-40-es illethe	1 db	3"-os	függesztő bilincs pótlása
3"-os	vezeték támaszték	1 db	3"-os	csőbilincs pótlása
3"-os	vezeték támaszték	1 db	3"-os	csőbilincs alatt lévő szigetelés pótlása
3"-os	vezeték támaszték	1 db	3"-os	Vezetékszakas alap és fedőmázolása

gázvezeték elhelyezkedése: szabályos X szabálytalan

Szektor Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest, Üllői út 197-199.

Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749

- Megjegyzés :
- egyéb közművek műszaki állapota: megfelelő ☒ nem megfelelő:
- Megjegyzés :
- gázvezeték pincei környezete: megfelelő ☒ nem megfelelő:
- gázvezeték műszaki állapota: jó közepes ☒ rossz:
- szivárgás vizsgálati eredménye: tömör tömörtelen ☒

Az időszakos felülvizsgálat megállapítása a csatlakozó vezeték további üzemeltetésre alkalmasságáról:

megfelelő feltétellel megfelel: ☒ nem megfelelő:

Megjegyzés:

Alap és felmérés helyén, 6.12. hóban
tűzvesztés, régi kápos sárga
műanyag

A vizsgálathoz használt műszerek:

VÖLGAS MGM-típ. Gázszivárgás kereső műszer
Gyártási száma: No: 06/1102. CH4.
Kalibrálva: 2008. 01. 09.

VÖLGAS GM-típ. Gázszivárgás kereső műszer
Gyártási száma: No: 08/0101. CH4/CO
Kalibrálva: 2012.02.29.

Dátum: 2011 év 05 hó 19 nap

Gáz-Szektor
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp., Üllői út 197-199. "D" Lph. F.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Bank: CIB
10700701-44426802-6110900

Az időszakos felülvizsgálatot végezte
műszaki biztonsági felülvizsgálatra érvényes jogosultsága
száma: G/003301/2012

Fogyasztó / képviselőjének nyilatkozata

1. Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.
2. „Feltétellel megfelel” megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.
3. „További üzemelésre való alkalmatlanság” megállapítás esetén a csatlakozó vezeték / fogyasztói / gázfogyasztó berendezés Felülvizsgáló jelenlétében történő üzemben kívül helyezése megtörtént. A szabvány szerinti helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a kikapcsolt berendezés(ek) üzembe helyezésre – a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a terület illetékes gázszolgáltató társaság engedélyével történhet.

"A 49/2006. (III. 10.) Kormányrendelet (2. számú mellékletének 2.2. Gázellátási Közzemű Szabályzat 7.§ (4) bekezdése a fogyasztó köteles legalább évente elvégeztetni a csatlakozó vezeték és a fogyasztói berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálatát."

A 111/2003. (VII.29.) Korm. Rendelet (a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. 4.3.6, 4.3.7. fejezetek) értelmében "A fogyasztó köteles minden, általa észlelt, a szolgáltatással kapcsolatos rendellenességet a Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni"

Dátum: 2011 év 05 hó 19 nap

Az eddigi minden cselekvés megkezdése
száma: 13854720-2-43

Gáz-Szektor Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Budapest, Üllői út 197-199.

Megrendelő / képviselőjének aláírása
Gáz-Szektor
Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1091 Bp., Üllői út 197-199. "D" Lph. Fsz.3.
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749
Bank: CIB
10700701-44426802-6110900
Adószám: 13854720-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-876749