

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága számú határozatával elfogadott, 2016. évi a társasházak **teherhordó**
épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek **rendeltetését gátló** javító munkáinak Társasház
Felújítási Pályázati Kiírása **5. számú melléklete**

FELHATALMAZÓ LEVÉL

..... **OTP BANK Nyrt.**
Budapesti Régió
VII. Király utca 49. Fiók
1077 Budapest, Király utca 49.
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 705.
4.

..... **BERICZ ANITA**
(a társasház közös képviselőjét ellátó neve és címe)

A jelen felhatalmazó levéllel, mint Számlatulajdonos megbízom/megbízuk Önöket az
alábbiakban megjelölt bankszámla terhére a megnevezett Jogosult által benyújtandó azonnali
beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglaltak szerint:

Számlatulajdonos megnevezése:	Társasház Th-18-6 ut 10
Számlatulajdonos székhelye/címe:	Budapest VII. Th-18-6 ut 10
Felhatalmazással érintett bankszámla száma:	11707024 - 20334633
Jogosult neve:	Budapest VII. Erzsébetváros Önkormányzata
Jogosult székhelye/címe:	1073 Budapest Erzsébet krt. 6.
Jogosult bankszámla száma:	11784009-15507008-10030008
Jogosult számlavezetőjének megnevezése:	OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiók

A felhatalmazás érvényessége: visszavonásig.

További feltételek: a felhatalmazás csak a Jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

..... **Számlatulajdonos**

Nyilvántartásba véve:

Budapest, 2016. máj 18. hó.....

..... **OTP BANK Nyrt.**
Budapesti Régió
VII. Király utca 49. Fiók
1077 Budapest, Király utca 49.
Postacím: 1399 Budapest, Pf. 705.
4.

(Bank aláírás, pecsét)

Szadai Agnes
vállalkozói tanácsadó

Név: THÖKÖLY ÚT 10.THÁZ.
Város: BUDAPEST
Utca, házszám: THÖKÖLY ÚT 10.
Írányítószám: 1076

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Szadai Ágnes
462-9022
Iktatószám: .

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) THÖKÖLY ÚT 10.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlának **rendelkezésre álló egyenlege**,

Számlaszám	Számlanév	Egyenleg (HUF)
11707024-20334633	THÖKÖLY ÚT 10.THÁZ. ÜZEMEL.SZ	2866366


valamint az azon **lekötött betét(ek)** a következő(k):

Szerződésszám	Lejárat	Összeg (HUF)
254014168724	2016. július 02.	1.004.136

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

BUDAPEST, 2016. május 18.

Tisztelettel:


.....
Kollár Lászlóné
Osztályvezető

OTP BANK Nyrt.

Budapesti Régió
VII. Király utca 49. Fiók
4.


.....
Szadai Ágnes
Vállalkozói tanácsadó

VII. KERÜLETI FIÓK

NYILATKOZAT

**a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról**

A Pályázó neve: Budapest VII. Török ut 10 sz. társasház

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszám:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve: BERILL Kft

képviseli: Kotke István

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló **2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)**

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy



2. fennáll az ...pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy



2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

.....
.....
.....

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Berill Szolg/Bt
1185 Budapest, Buda
Adószám: 20862700
Aláírás/Cégszerű aláírás

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házas társ, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).

Indoklás:

Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házas társ, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

- e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

- vezető tisztségviselője
- az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
- vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzendő):

házas társ, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt: 2016.03.15

Aláírás/Cégszerű aláírás
Berlii Szolg. Bt.
1185 Budapest, Berlii u. 37.
Adószám: 2088224324

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága **118/2016.(02.15.)** számú határozatával elfogadott,
2016. évi A társasházak *teherhordó* épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek *rendeltetését gátló*
javító munkáinak Társasház Felújítási Pályázati Kiírása - .../2016. (02.26.) sz. PKB határozattal módosított
2. számú melléklet

KÖZÖS KÉPVISELŐI NYILATKOZAT

a társasházban gazdasági tevékenységet végző személyek, társaságok, szervezetekről és azok
tulajdoni hányadáról


Társasház címe:	1077 irányító- szám Thököly utca 10. hsz.
Nyilatkozó közös képviselő neve:	Berlii Wé. Rt. Kálmán

Aláírással nyilatkozom, hogy a tárgyi társasházban

- ☒ nincsenek saját tulajdoni hányaddal rendelkező gazdasági tevékenységet folytató személyek,
társaságok, szervezetek
- ☐ az alábbi gazdasági tevékenységet végző személyek, társaságok, szervezetek a megjelölt
tulajdoni hányadban rendelkeznek tulajdonjoggal (a megítélt támogatásból a tulajdoni
hányadra jutó összeg levonásra kerül)

Cégnév	tulajdoni hányad
ÖSSZESEN%	

Budapest, 2016. 05. hó 15. nap


.....
közös képviselő
(cég esetén cégnév és aláírásra
jogosult aláírása)

Berlii Szolg. Bt.
1165 Budapest, Bártfa u. 42
Adószám: 20863333

Költségvetés

"SVÉDFOGÓ" KKT.
BUDAPEST. 1164.SZAKÁCS U. 6.TEL: 20-9547-918

Munkaszám: 16-00023-00
Kelte: 2016.04.01
Vállalás kelte:
Határidő:

VEVŐ: TÁRSASHÁZ
BP. VII. THÖKÖLY U. 10.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: BP. VII. THÖKÖLY U. 10.

MUNKALEÍRÁS

CSATLAKOZÓI GÁZVEZETÉK HÁLÓZAT JAVÍTÁSA.HATÓSÁGI ÁTADÁSSAL. BESZERELT CSÖVEZETÉK FESTÉSE.
BONTÁSI NYOMVONALON KÖMŰVES HELYREÁLLÍTÁSSAL.

BESOROLÁS: 45

Megnevezés	Felhasználás	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa Ft	Bruttó érték
(Tételkód sorrendben)						

03-15-199-000

Besorolás: 45.44.21

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS FÉM ALAPOZÓVAL.
80 NÁ -IG.

6 M	A:	420.00	2,520	27	680	3,200
	D:	520.00	3,120		842	3,962

03-15-261-001 Kisüzemi

Besorolás: 45.44.21

FEDŐSZÍN MÁZOLÁS ÉPÜLETGÉPÉSZETI VEZETÉKEN.
80 NÁ-IG.

6 M	A:	432.00	2,592	27	700	3,292
	D:	540.00	3,240		875	4,115

04-17-001-000 Kisüzemi

Besorolás: 45.33.2

CSÖVEZETÉKEK BONTÁSA HORGANYZOTT VAGY FEKETE ACÉLCSÖVEK TARTÓ-
SZERKEZETÉRŐL,VAGY PADLÓCSATORNÁBÓL,DEPONÁLÁSSAL

6 FM.	A:	0.00	0	27	0	0
	D:	1,250.00	7,500		2,025	9,525

04-17-177-000 Kisüzemi

Besorolás: 45.33.3

PORZSÁKOK ÉS HOSSZCSAVAROK MEGSZÜNTETÉSE GÁZ ALAPVEZETÉKEN,
SZABADON VAGY HORONY, VAGY PADLOCSATORNÁBA
NA 50- IG.

12 DB	A:	1,980.00	23,760	27	6,415	30,175
	D:	5,800.00	69,600		18,792	88,392

Felhasználás	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa Ft	Bruttó érték
04-17-177-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
ELAGAZÁS KESZÍTÉSE GÁZ ALAPVEZETÉKEN.					
NA 50-IG					
6 DB	A: 1,020.00	6,120	27	1,652	7,772
	D: 5,330.00	31,980		8,635	40,615
04-19-000-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45.33.3					
MŰSZAKI FELVÉTEL.VEZETÉK ÖSSZEKÖTÉSE, GÁZFŐCSAP ZÁRÁS ÉS NYÍTÁS.					
GÁZRÁADÁS KISZELLŐZTETÉS.GÁZMÉRŐK LE ÉS FELSZERELÉSE.					
GÁZMŰ DÍJ.					
1 DB	A: 0.00	0	27	0	0
	D: 320,000.00	320,000		86,400	406,400
04-19-000-002 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
NYOMÁSPRÓBA.HIBAKERESÉS./ STRANGONKÉNT TÖBBSZÖRI /					
A FELSZÁLLÓ ÉS ALAPVEZETÉK TÖMÖRRÉ TÉTELE.					
130 M	A: 780.00	101,400	27	27,378	128,778
	D: 1,250.00	162,500		43,875	206,375
04-19-005-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45.33.3					
GÁZMÉRŐ HELYEK SZERELVÉNYEINEK LESZERELÉSE.					
29 DB	A: 0.00	0	27	0	0
	D: 1,650.00	47,850		12,920	60,770
04-19-049-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
KÉT OLDALON MENETES SZERELVÉNY FELSZERELÉSE.					
GÁZFŐCSAP 1"-OS 25 NA					
29 DB	A: 7,128.00	206,712	27	55,812	262,524
	D: 1,450.00	42,050		11,354	53,404
04-19-077-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
VARRATNÉLKÜLI FEKETE ACÉLCső GÁZVEZETÉK SZERELÉSE.					
1"-OS 25 NÁ					
1 M	A: 1,740.00	1,740	27	470	2,210
	D: 1,850.00	1,850		500	2,350
04-19-078-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
VARRATNÉLKÜLI FEKETE ACÉLCső GÁZVEZETÉK SZERELÉSE.					
5/4"-OS 32 NÁ					
1 M	A: 2,220.00	2,220	27	599	2,819
	D: 1,920.00	1,920		518	2,438
04-19-079-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
VARRATNÉLKÜLI FEKETE ACÉLCső GÁZVEZETÉK SZERELÉSE.					
6/4"-OS 40 NÁ					
1 M	A: 2,700.00	2,700	27	729	3,429
	D: 4,520.00	4,520		1,220	5,740

Felhasználás	Egységár	Nettó érték	Áfa %	Áfa Ft	Bruttó érték
04-19-080-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
VARRATNÉLKÜLI FEKETE ACÉLCső GÁZVEZETÉK SZERELÉSE.					
2"-OS 50 NA					
2 M	A:	3,024.00	6,048	1,633	7,681
	D:	5,880.00	11,760	3,175	14,935
04-19-082-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
VARRATNÉLKÜLI FEKETE ACÉLCső GÁZVEZETÉK SZERELÉSE.					
HEGESZTETT KÖTÉSEKKEL, TARTOSZERKEZETTEL.					
3"-OS 80 NA					
1 M	A:	5,820.00	5,820	1,571	7,391
	D:	6,420.00	6,420	1,733	8,153
04-19-088-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45.33.3					
HATÓSÁGI NYOMÁSPRÓBA, HATÓSÁG JELENLÉTÉBEN.					
2 " -IG					
130 M	A:	0.00	0	0	0
	D:	950.00	123,500	33,345	156,845
04-19-102-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45.33.3					
GÁZMERŐHELYEK JAVÍTÁSA CSATLAKOZÓI OLDALON.					
29 DB	A:	2,160.00	62,640	16,913	79,553
	D:	6,500.00	188,500	50,895	239,395
04-20-147-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
HEGESZTHETŐ TOLDATOS KARIMA FELSZERELÉSE					
NA 25 1"-OS					
2 DB	A:	1,176.00	2,352	635	2,987
	D:	2,100.00	4,200	1,134	5,334
04-20-148-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
HEGESZTHETŐ TOLDATOS KARIMA FELSZERELÉSE					
NA 32 5/4"-OS					
2 DB	A:	1,500.00	3,000	810	3,810
	D:	2,220.00	4,440	1,199	5,639
04-20-150-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
HEGESZTHETŐ TOLDATOS KARIMA FELSZERELÉSE.					
2"-OS NA 50					
4 DB.	A:	4,380.00	17,520	4,730	22,250
	D:	4,250.00	17,000	4,590	21,590
04-20-152-000 Kisüzemi					
Besorolás: 45					
HEGESZTHETŐ TOLDATOS KARIMA FELSZERELÉSE					
3"-OS NA 80					
2 DB	A:	7,824.00	15,648	4,225	19,873
	D:	5,980.00	11,960	3,229	15,189

Munkaszám: 16-00023-00

Költségvetés Összesítő

	Áfa %	ALAP	ÁFA	ÖSSZESEN
ANYAG	Áfamentes	0	0	0
	5 %	0	0	0
	18 %	0	0	0
	25 %	0	0	0
	27 %	462,792	124,952	587,744
		462,792	124,952	587,744
DÍJ	Áfamentes	0	0	0
	5 %	0	0	0
	18 %	0	0	0
	25 %	0	0	0
	27 %	1,063,910	287,256	1,351,166
		1,063,910	287,256	1,351,166
		1,526,702	412,208	1,938,910
Tartalékkeret	0 %	0	0	0
ÖSSZESEN		1,526,702	412,208	1,938,910

egymillió-kilencszázharmincezer-kilencszáztíz forint

A költségvetés az alábbi szorzókat tartalmazza:

- 0 % árkockázat. Vetítési alap: nettó anyagköltség
- 10 % fuvar. Vetítési alap: nettó anyagköltség+árkockázat
- 10 % anyagigazgatás. Vetítési alap: nettó anyagköltség+árkockázat
- 0 % akadályoztatás. Vetítési alap: nettó díjköltség
- 0 % kedvezmény/felár. Vetítési alap: nettó díjköltség+akadályoztatás
- 0 % fedezet. Vetítési alap: nettó díjköltség+akadályoztatás
- 0 % tervezés. Vetítési alap: bruttó anyagköltség+nettó díjköltség+akadályoztatás

"EVENFODÓ"
 Budapesti Értéktőzsdén Kereskedelmi
 Részvénytársaság
 1051 Budapest, Székács u. 6.
 Munkaszám: 18001863-2-42
 telefon: 402-12-18

K Ö L T S É G V E T É S

CALOR-STAR

1147.CZOBOR U.82.

KÉSZÜLT: 2016.04.08
MÉGRENDELŐ: TÁRSASHÁZ

1072 BUDAPEST, THÖKÖLY U.10.

MUNKA CIME: BUDAPEST.VII.THÖKÖLY U.10.
LEÍRCSA: TÁRSASHÁZI GÁZCSŐVEZETÉK JAVÍTÁSA.

Ö S S Z E S I T Ő

Anyagköltség	:	579674 Ft	
Érteklázat	:	0 Ft	0.00 %
Fuvarköltség	:	57967 Ft	10.00 %
Anyagigazgatás	:	57967 Ft	10.00 %
Külön fuvar	:	0 Ft	
ANYAG ÖSSZESEN	:	695608 Ft	
Díjköltség	:	1075116 Ft	
Akadályoztatás	:	0 Ft	0.00 %
DIJ ÖSSZESEN	:	1075116 Ft	
Fedezet	:	0 Ft	0.00 %
Kedv.-Felár	:	0 Ft	0.00 %
Felvonulási ktg	:	0 Ft	
Tervezési költség	:	0 Ft	0.00 %
Alvállalkozó.....	:	0 Ft	
Tartalékkeret	:	0 Ft	0.00 %
		1770724 Ft	
Ófa	:	478095 Ft	27.00 %
Ktgtérítés	:	0 Ft	
ÖSSZESEN	:	2248819 Ft, azaz	

kettőmilliókettőszáznegyvennyolcezerhatszötvenkilenc forint.

A fenti összesítőben szereplő költségek jelen ajánlat kibocsátásának időpontjában érvényesek.

Megrendelő

Kivitelező

T É T E L - M E L L É K L E T

1. lap

Tételkód : -04-18 - /F
Szöveg : GÁZCSŐVEK FESTÉSE.

Menny.egys.:	FM.	Mennyiség:	6.0000
Anyagnorma:	388.00 Ft/FM.	Anyag összesen:	2328 Ft
Díjnorma:	675.00 Ft/FM.	Díj összesen:	4050 Ft
		ÖSSZESEN:	6378 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
Szöveg : RÉGI GÁZVEZETÉK LESZERELÉSE.

Menny.egys.:	FM.	Mennyiség:	6.0000
Anyagnorma:	0.00 Ft/FM.	Anyag összesen:	0 Ft
Díjnorma:	1432.00 Ft/FM.	Díj összesen:	8592 Ft
		ÖSSZESEN:	8592 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
Szöveg : GÁZÓRÁK KÖTÉSEINEK LESZERELÉSE.

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	29.0000
Anyagnorma:	0.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	0 Ft
Díjnorma:	2805.00 Ft/DB.	Díj összesen:	81345 Ft
		ÖSSZESEN:	81345 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
Szöveg : GÁZÓRA HELYEK KÉSZÍTÉSE.

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	29.0000
Anyagnorma:	9485.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	275065 Ft
Díjnorma:	14312.00 Ft/DB.	Díj összesen:	415048 Ft
		ÖSSZESEN:	690113 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
Szöveg : GÁZFŐELZÁRÓ SZERELÉSE.

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	29.0000
Anyagnorma:	7680.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	222720 Ft
Díjnorma:	4007.00 Ft/DB.	Díj összesen:	116203 Ft
		ÖSSZESEN:	338923 Ft

T E T E L - M E L L E K L E T

2.lap

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 2"-OS GÁZCSŐ SZERELÉSE.

Menny.egys.:	FM.	Mennyiség:	3.0000
Anyagnorma :	2314.00 Ft/FM.	Anyag összesen:	6942 Ft
Díjnorma :	4409.00 Ft/FM.	Díj összesen :	13227 Ft
		ÖSSZESEN :	20169 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 5/4"-OS GÁZCSŐ SZERELÉSE.

Menny.egys.:	FM.	Mennyiség:	2.0000
Anyagnorma :	2574.00 Ft/FM.	Anyag összesen:	5148 Ft
Díjnorma :	2805.00 Ft/FM.	Díj összesen :	5610 Ft
		ÖSSZESEN :	10758 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : ÉPÜLETEN GÁZ ELZÁRÁS, NYÍTÁS,MEO.

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	1.0000
Anyagnorma :	0.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	0 Ft
Díjnorma :	286912.00 Ft/DB.	Díj összesen :	286912 Ft
		ÖSSZESEN :	286912 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : VÍZZSÁKOK MEGSZÜNTETÉSE

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	12.0000
Anyagnorma :	1130.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	13560 Ft
Díjnorma :	5222.00 Ft/DB.	Díj összesen :	62676 Ft
		ÖSSZESEN :	76236 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : CSATLAKOZÓI GÁZVEZETEK ES MÉRŐHELYEK
 SZÜKSÉGSZERINTI JAVÍTÁSA.

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	29.0000
Anyagnorma :	707.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	20503 Ft
Díjnorma :	1363.00 Ft/DB.	Díj összesen :	39527 Ft
		ÖSSZESEN :	60030 Ft

T É T E L - M E L L E K L E T

3.lap

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 1"-OS KARIMÁK SZERELÉSE

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	2.0000
Anyagnorma :	2197.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	4394 Ft
Dijnorma :	2645.00 Ft/DB.	Dij összesen :	5290 Ft
		ÖSSZESEN :	9684 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 5/4"-OS KARIMÁK SZERELÉSE

Menny.egys.:	DB	Mennyiség:	2.0000
Anyagnorma :	1373.00 Ft/DB	Anyag összesen:	2746 Ft
Dijnorma :	3809.00 Ft/DB	Dij összesen :	7618 Ft
		ÖSSZESEN :	10364 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 2"-OS KARIMÁK SZERELÉSE

Menny.egys.:	DB.	Mennyiség:	4.0000
Anyagnorma :	2846.00 Ft/DB.	Anyag összesen:	11384 Ft
Dijnorma :	4247.00 Ft/DB.	Dij összesen :	16988 Ft
		ÖSSZESEN :	28372 Ft

Tételkód : -04-18 - /F
 Szöveg : 3"-OS KARIMÁK SZERELÉSE

Menny.egys.:	DB	Mennyiség:	2.0000
Anyagnorma :	7442.00 Ft/DB	Anyag összesen:	14884 Ft
Dijnorma :	6015.00 Ft/DB	Dij összesen :	12030 Ft
		ÖSSZESEN :	26914 Ft

Társasház
Bp. VII. Thököly u. 10.

Tisztelt Megrendelő.

Megkeresésükre az alábbi árajánlatot adjuk. Az épületen csatlakozói gázvezeték javítása a szükséges rész munkálatokkal együtt, teljes körű ügyintézésel. A megrendelő által közölt műszaki tartalomra.

Anyagár: 520.550.-Ft.

Munkadíj : 1.180.680.-Ft.

1.701.230.-Ft.

Áfa 27% 459.332.-Ft

Összesen: 2.160.562.-Ft.

A fenti ajánlatot hat hónapig tudjuk tartani. Várjuk szíves megrendelésüket.


Bp. 2016.április.07.

MÁRTON MIHÁLY

Épületgépészeti vállalkozó


1131 Bp., Készkenő u. 1.

Adószám: 10970955-2-41


Kivitelező

THÖKÖLY U.10.

Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló jegyzőkönyv



Jegyzőkönyv

Készült a csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói vezeték a 140 [kW]-nál nem nagyobb hő terhelésű fogyasztói berendezés időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatáról

A felülvizsgálat jogszabályi alapja a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 89. § (6) bekezdésének előírása, mely szerint a csatlakozó vezeték, fogyasztói vezeték és fogyasztói berendezés üzemképes, biztonságos állapotban tartása az ingatlan tulajdonosának, használójának (felhasználó, fogyasztó) a kötelessége; ennek megfelelően köteles gondoskodni azok rendszeres karbantartásáról, javításáról és szükség szerinti cseréjéről, és azok legalább ötévenkénti műszaki biztonsági felülvizsgálatáról.

Felülvizsgálatot megrendelő / felhasználó, fogyasztó neve: Közös képviselet

Felhasználó, fogyasztó neve: Társasház

Fogyasztási hely

Ir szám: VII. Település: Budapest

Utea: Thököly házszám: 10.

A csatlakozó vezeték és / vagy fogyasztói vezeték épületen belül

Fsz.	Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
		Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel	Nem felel meg
1.	Nyomvonal szabályossága:		X	Utcai üzletben, több méteren keresztül a csatlakozói vezeték el van takarva. Nem tudtam ellenőrizni. A III. 22-ben a gázmérő és a csatlakozói vezeték elé falat építettek. Nehezen ellenőrizhető, javítható. Kérem a vezetékek szabaddá tételét.		X	
2.	Anyag, kötésmód, tömitések alkalmassága: Pince: A gázvezeték hegesztett. Hosszcsavaros kötések a felszállókban. Menetes porzsákok. A pince szellőzése megfelelő. A pincei szakaszon, több helyen szivárgás.		X				X
3.	Nyomásszabályozó (állomás) : - kialakítás - alátámasztás - korrózióvédelem - védőtávolság - védőzóna - tömörség - villámvédelem - oltókészülékek	-	-	-	-	-	-

Fsz.	Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
		Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel [*]	Nem felel meg ^{**}
4.	Gázmérő (állomás – mérőkör – kerülő vezeték): - kialakítás - védőtávolság - védőzóna - tömörség	-	-	-	-	-	-
5.	Tartozékok alkalmassága: - záró szerelvények - fali átvezetések		X	A fali átvezetéseknel a szigetelő szalagok több helyen hiányoznak.		X	
6.	Korrózióvédelem. : A tartószerkezetek- és a megfogások alatt a korrózióvédelem megfelelése		X	Régi festék. Egy szakaszon meszelt vezeték.		X	
7.	Az alátámasztások, fix- és csúszó megfogások megfelelése:	X			X		
8.	Tömörtelenség: Pince: 3"-os hosszcsavarnál, 6/4"-os és 5/4"-os hosszcsavaros kötéseknel a felszállóknál, 2"-os hosszcsavaroknál, 6/4"-os dugónál, T-idomnál.		X	Felszállók: Fsz. 6. Csapnál szivárgás. Fsz. 7. 5/4"-3/4"-os szűkítőnél szivárgás. II. em. 16. Kontra anyánál szivárgás. II. 17. Csapnál és 5/4"-os kontra anyánál szivárgás. II. 26. Csapnál szivárgás.			X
9.	EPH bekötés megfelelése		X	EPH kialakítást nem láttam.		X	

Minősítés a műszaki biztonsági felülvizsgálat megállapításai alapján

Megnevezés	Az időszakos felülvizsgálat megállapításai - Megjegyzések -	Az eltérés minősítése		
		Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg
Csatlakozó vezeték további üzemeltetésre való alkalmassága	A társasház gázvezetéke hegesztett. Hosszcsavaros kötések a felszállókban. Menetes porzsákok. A pincei szakaszon és a lakásokban húzódo felszálló vezetékeken, több helyen szivárgás. A gázvezeték további üzemelésre nem alkalmas. Kérem a gázvezeték tömörre tételét a mai szabványoknak megfelelő kialakítását.			X

- A feltételeket a Megjegyzések rovatba kell beírni.
- Nem megfelelés esetén az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető indokokat a Megjegyzések rovatba kell beírni.

A felülvizsgálati jegyzőkönyvet az ingatlan tulajdonosnak / kezelőnek a mai napon átadtam.

Az ingatlanban található csatlakozó vezeték / fogyasztói vezeték / gázüzemű berendezés (ek) állapotáról kiállított jegyzőkönyv a jelenlegi állapotot tükrözi.

Az ingatlan tulajdonos / kezelő köteles a jegyzőkönyvben leírt javaslatok, véleményezések betartására.

Az ingatlanban található csatlakozó vezetéken / fogyasztói vezetéken / gázüzemű berendezés (ek) –en talált szabálytalanságok / nem megfelelés esetén az ingatlan tulajdonosa / kezelője köteles a területi gázszolgáltatóval mielőbb a kapcsolatot felvenni és az adott problémákról tájékoztatni.


Dátum: 2016. év március hó 31. nap



A felhasználó, fogyasztó / képviselőjének nyilatkozata	igen	nem
Az időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálat fenti megállapításait tudomásul vettem.	X	
Feltétellel megfelel - megállapítás esetén felsorolt hiányosságok megszüntetését haladéktalanul kezdeményezem, annak elmulasztásából adódó következményeket vállalom.	X	
További üzemelésre való alkalmatlanság - megállapítás esetén a csatlakozó vezeték a felülvizsgáló jelenlétében történő üzemén kívül helyezése megtörtént.	-	
További üzemelésre való alkalmatlanság - megállapítás esetén a fogyasztói vezeték / gázfogyasztó berendezés a felülvizsgáló jelenlétében történő üzemén kívül helyezése megtörtént. (A gázmérőnél található fogyasztó főcsap elzárása megtörtént.)	-	
További üzemelésre való alkalmatlanság - megállapítása esetén a szabálytalan helyzet megszüntetésére intézkedem, egyben tudomásul veszem, hogy a kikapcsolt gázvezetékek, berendezés (ek) ismételt üzembe helyezésre - a hiányosságok szakember által történő megszüntetését követően – kizárólag a területileg illetékes gázszolgáltató társaság engedélyével történhet.	X	
Az elvégzett gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló jegyzőkönyvet átvettem.	X	

Dátum: 2016 év 04 hó 11. nap

Berli Szolg. Bt.
1185 Budapest, Barta u. 42.
Adószám: 20892393-2-43


.....
Felhasználó, fogyasztó / képviselője

Olvasható név / aláírás

Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
	Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg.
Emelet: Fsz. Ajtószám: 4. Név: Krumplák Rudolf Gázmérő: Gyári szám: 1501029562 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		
Emelet: Fsz. Ajtószám: 5. Név: Sárkány Albertné Gázmérő: Gyári szám: 293586 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság: Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		
Emelet: Fsz. Ajtószám: 6. Név: Szépe István Gázmérő: Gyári szám: 30257990 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Szekrényben - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	Csapnál szivárgás.			X
Emelet: Fsz. Ajtószám: 7. Név: Begala Éva Gázmérő: Gyári szám: 294211 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	Csatlakozói oldalon 5/4"- 3/4"-os szűkítőnél szivárgás.			X

Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
	Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg.
Emelet: II. em. Ajtószám: 16. Név: Tompos Máté Gázmérő: Gyári szám: 30013963 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	Csatlakozói oldalon 5/4"-os kontra anyánál szivárgás.			X
Emelet: II. em. Ajtószám: 17. Név: Gergely Ernő Gázmérő: Gyári szám: 1501029706 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Szekrényben - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	A csatlakozói oldalon 5/4"-os kontra anyánál és a csapnál szivárgás.			X
Emelet: I. em. Ajtószám: 14. Név: Herczeg Anikó Gázmérő: Gyári szám: 300512142 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Szekrényben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	Az alvó helyiség egy légtérben van a gázmérővel és a csatlakozói vezetékkel. Kérem az egy légtér megszüntetését.		X	
Emelet: I. em. Ajtószám: 12/A. Név: Hargitai Zsófia Ágota Gázmérő: Gyári szám: 384209 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		

Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
	Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg.
Emelet: I. em. Ajtószám: 11. Név: Rubovczki József Gázmérő: Gyári szám: 300473627 - típus G4 - Kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		
Emelet: I. em. Ajtószám: 10. Név: Flórián Rozália Gázmérő: Gyári szám: - típus - kialakítás Hegesztett - védőtávolság - tömörség Tömör - záró szerelvény - kötésmód/tömítések	X		Nincs mérő. A felszálló tömör.	X		
Emelet: I. em. Ajtószám: 10/A. Név: Flórián Rozália Gázmérő: Gyári szám: - típus - kialakítás Hegesztett - védőtávolság - tömörség - záró szerelvény - kötésmód/tömítések	X		Nincs mérő.	X		
Emelet: II. em. Ajtószám: 21. Név: Hemberger Gábor Gázmérő: Gyári szám: 30014057 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		

Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
	Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg
Emelet: III. em. Ajtószám: 27. Név: Kiss Endre Gázmérő: Gyári szám:30013986 - típus G4 - Kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Szekrényben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		
Emelet: III. em. Ajtószám: 26. Név: Vincze Árpád Gázmérő: Gyári szám:29146 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Szekrényben - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	Csapnál szivárgás.			X
Emelet: III. em. Ajtószám: 25. Név: Gázmérő: Gyári szám: - típus - kialakítás - védőtávolság - tömörség Tömör - záró szerelvény - kötésmód/tömítések	X		Nincs mérő.	X		
Emelet: III. em. Ajtószám: 24. Név: Joború László Gázmérő: Gyári szám: 1501030117 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		

Tárgy	Eltérés a követelményektől			Az eltérés minősítése		
	Nincs	Van	Eltérés leírása Megjegyzések	Megfelel	Feltétellel megfelel*	Nem felel meg
Emelet: III. em. Ajtószám: 23. Név: Dr. Bakay Kornél Gázmérő: Gyári szám:1300864296 - típus G4 - Kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Rendben - tömörség Tömör - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender	X			X		
Emelet: III. em. Ajtószám: 22. Név: Merczel Noémi Gázmérő: Gyári szám:3550107 - típus G4 - kialakítás Heg. kivét. - védőtávolság Falazat mögött - tömörség Tömörtelen - záró szerelvény Kúpos csap - kötésmód/tömítések Kender		X	A mérő kötésnél szivárgás. A csatlakozói vezeték és a gázóra nehezen ellenőrizhető.			X
Emelet: Külső üzlet Ajtószám: Név: Amplifon Kft. Gázmérő: Gyári szám: 448437 - típus G4 - kialakítás Heg. Kivét. - védőtávolság Süllyesztett mérőhely - tömörség Tömör - záró szerelvény Golyóscsap - kötésmód/tömítések Rafia		X	Az üzletben a gázvezeték el van takarva, nem ellenőrizhető.		X	

Polydew: 1076 Thokgud
Talseshur
902

0

VII. Erőszakmentes Budapest
Pénzügyi és Kereskedelmi
Bizottság
Jóváírás

NYFÉLSZOLGÁLAT-Erzsébet kr. 6.

2016. MÁJ. 20.

SZIF/.....2264.....201.6
Budapest Főváros
VII. Kerület Erzsébetvárosi
Polgármesteri Hivatal

2016

1 gdr /