

Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Városgazdálkodási Iroda
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Dr. Máté Katalin
Irodavezető

Tárgy:

Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 17. szám alatti ERŐMŰVHÁZ épületének II. emeleti helyiségeinek felújítási munkái
Javaslat műszaki tartalom változásával kapcsolatban

Tisztelt Irodavezető Asszony!

A tárgyi munka kivitelezése során az alábbi műszaki tartalom módosítását kezdeményezem:

A II. emeleti kivitelezéssel érintett helyiségek kiürítését követően az alaposabb szemrevételezés során megállapításunk szerint, a meglévő parketta burkolat állapota nem teszi lehetővé az eredetileg betervezett felújítás elvégzését. (csiszolás, lakkozás).
A parketta elemek az alátét párnafáktól több helyen elváltak, felpúposodtak, a parketta elemek rögzítése nem stabil.

Javasoljuk, hogy a padlóburkolat kialakítását egy egységes laminált padlóburkolat fektetéssel oldjuk meg, a meglazult és tönkrement parketta elemek eltávolítását, és egy fix aljzat kialakítását követően.
Ezzel műszakilag egy stabil padlót tudunk létrehozni.

Mellékelten csatolom a műszaki tartalom változás tételeinek kimutatását a költségek tekintetében.

Kérem a javaslatunk elfogadását.

Előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

IKIBAU KFT.
2800 Tatabánya, Mátyás úja 66. 2/3.
Adószám: 24203908-2-11
Telefonszám: 11-09-021199
Bankszámlaszám: 11738118-20017620
Iklódi Tamás
ügyvezető
IKIBAU Kft.

*A műszaki változtatást
javasló - elfogadom
Bp. 16.09.23.*

Green Control Expert
1146 Wernökiroda Kft.
Budapest, Cházár A. u. 15.
Adószám: 23787009-3-42

Tatabánya, 2016 szeptember 23.....