



*Árajánlat csatlakozói gázhálózat
részleges kiváltására*

- *Kivitelezési idő mindössze 6 munkanap*
- *Teljes körű ügyintézésel és helyreállítással*

Megrendelő: Társasház

Cím: Budapest, VII. kerület Akácfa u. 6. sz.



ÁRAJÁNLAT

Megrendelő: Társasház

Vállalkozó: GÁZHÁLÓZAT SZERELŐ PLUSZ KFT.

1161 Budapest
Körvasút sor 48.


Készítés dátuma: 2016.07.08

A munka leírása : Társasház
Budapest
VII. Akácfa u. 6. sz.
Üzemzavaros gáz-csatlakozó vezeték
részleges kiváltása.

Tételcsoportok, fejezetek		Anyagköltség	Dijköltség
1.0	Csatlakozói gázvezeték szerelése	összesen: 748 340.00	1 599 210.00
2.0	Helyreállító munkálatok	összesen: 108 720.00	163 920.00
3.0	Korrózió elleni védelem	összesen: 66 240.00	126 720.00
4.0	FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. díjköltségei	összesen: 0.00	263 520.00
Összesen:		923 300.00	2 153 370.00
Összesen:		3 076 670.00	Ft
Általános forgalmi adó		27.00%	830 701.00
Összesen:		3 907 371.00	Ft

Megjegyzés : Az árajánlat szellemi termék, annak harmadik személy részére való kiadását nem engedélyezem.
A Társasházi Törvényben foglaltaknak megfelelően, az összesítő főoldal kiadásához a Tulajdonosok részére hozzájárulok.

Készítette: Bárdy László



Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség
<u>1.0/ Csatlakozói gázvezeték szerelése</u>		
1./ SZJ 4533300		
Gázterv készítése, és engedélyeztetése az illetékes Gázszolgáltató Vállalat előírásai alapján.		
Mennyiség: 1.00 db		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 190 000.00		190 000.00
2./ SZJ 4533300		
Szabadon vagy padlócsatornába szerelt fekete acélcsővek bontása, tartószerkezetekből 2" ig		
Mennyiség: 129.00 m		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 910.00		117 390.00
3./ SZJ 4533300		
Szabadon vagy padlócsatornába szerelt fekete acélcsővek bontása, tartószerkezetekből 2"-4" ig.		
Mennyiség: 15.00 m		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 1 180.00		17 700.00
4./ SZJ 4533300		
Födémáttörés készítése helyreállítás nélkül		
Mennyiség: 40.00 db		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 3 500.00		140 000.00
5./ SZJ 4533300		
Faláttörés készítése helyreállítás nélkül		
Mennyiség: 16.00 db		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 2 900.00		46 400.00
6./ SZJ 4533300		
Alapozott acélcső beépítése hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, idomokkal, csőbilincsben rögzítve 1"		
Mennyiség: 54.00 m		
Anyag egységára: 1 520.00	82 080.00	
Díj egységára: 2 720.00		146 880.00
7./ SZJ 4533300		
Alapozott acélcső beépítése hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, idomokkal, csőbilincsben rögzítve 5/4"		
Mennyiség: 30.00 m		
Anyag egységára: 1 980.00	59 400.00	
Díj egységára: 3 190.00		95 700.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak	Anyagköltség	Díjköltség
8./ SZJ 4533300 Alapozott acélcső beépítése hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, idomokkal, csőbilincsben rögzítve 6/4"		
Mennyiség: 45.00 m		
Anyag egységára: 2 990.00	134 550.00	
Díj egységára: 3 510.00		157 950.00
9./ SZJ 4533300 Alapozott acélcső beépítése hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve, idomokkal, csőbilincsben rögzítve 2"		
Mennyiség: 15.00 m		
Anyag egységára: 3 220.00	48 300.00	
Díj egységára: 4 330.00		64 950.00
10./ SZJ 4533300 Védőcsövek, védőszigetelések elhelyezése fal- és fűdémáttöréseknél, illetve keresztező közművek szakaszain, valamint a GMBSZ által elvárt helyszíneken NA 40-63-ig		
Mennyiség: 20.00 fm		
Anyag egységára: 1 550.00	31 000.00	
Díj egységára: 2 850.00		57 000.00
11./ SZJ 4533300 Védőcsövek, védőszigetelések elhelyezése fal- és fűdémáttöréseknél, illetve keresztező közművek szakaszain, valamint a GMBSZ által előírt helyszíneken. NA 63-110-ig		
Mennyiség: 10.00 fm		
Anyag egységára: 2 900.00	29 000.00	
Díj egységára: 3 960.00		39 600.00
12./ SZJ 4533300 Alap- és felszálló vezeték szakaszos házi nyomáspróbája		
Mennyiség: 8.00 óra		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 2 660.00		21 280.00
13./ SZJ 4533300 Gázmérő csatlakozás kialakítása 1"-os kétcsonkú gázmérőhöz, idomokkal, kötésanyagokkal, új golyós elzáróval. 1"		
Mennyiség: 42.00 db		
Anyag egységára: 8 430.00	354 060.00	
Díj egységára: 10 580.00		444 360.00
14./ "K" 001 Munkaterület takarítás, bontott csövek, és építési törmelék elszállítása. /ajánlatunk díjmentesen tartalmazza a fenti tevékenységeket, amennyiben mindhárom munkafázis megvalósul/		
Mennyiség: 1.00 klt		
Anyag egységára: 0.00	0.00	
Díj egységára: 0.00		0.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak		Anyagköltség	Díjköltség
15./ "K" 036			
EPH védelem készítése csatlakozói gázvezetéken			
Mennyiség: 1.00 klt			
Anyag egységára:		9 950.00	
Díj egységára:			15 000.00
16./ SZJ 4533300			
MEO átadás-átvétel, hatósági nyomáspróba, ügyintézés az			
illetékes Elosztói Engedéllyel rendelkező Szolgáltató			
Vállalat felé.			
Mennyiség: 1.00 db			
Anyag egységára:		0.00	
Díj egységára:			45 000.00
Csatlakozói gázvezeték szerelése össz:		748 340.00	1 599 210.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak		Anyagköltség	Díjköltség
<u>2.0/ Helyreállító munkálatok</u>			
17./ 06-091-0			
Faláttörések helyreállítása vakoló anyagból, építési törmelék felhasználásával.			
Mennyiség: 16.00 db			
Anyag egységára:	1 620.00	25 920.00	
Díj egységára:	2 470.00		39 520.00
18./ 06-091-1			
Födémáttörések helyreállítása betonból, építési törmelékek felhasználásával.			
Mennyiség: 40.00 db			
Anyag egységára:	2 070.00	82 800.00	
Díj egységára:	3 110.00		124 400.00
Helyreállító munkálatok össz:		108 720.00	163 920.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak		Anyagköltség	Dijköltség
<u>3.0/ Korrózió elleni védelem</u>			
19./ SZJ 4544230			
Alapmázolás felülettisztítást követően, közbenső festéssel.			
Mennyiség: 144.00 fm			
Anyag egységára:	250.00	36 000.00	
Dij egységára:	460.00		66 240.00
20./ SZJ 4544230			
Fedőmázolás felülettisztítást követően.			
Mennyiség: 144.00 fm			
Anyag egységára:	210.00	30 240.00	
Dij egységára:	420.00		60 480.00
Korrózió elleni védelem össz:		66 240.00	126 720.00

Tételszám, tételszöveg, Mennyiség, Egységárak

Anyagköltség

Díjköltség

4.0/ FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. díjköltségei

21./ SZJ 45.33.300

Teletárcsa behelyezése

Vezeték összekötése, teletárcsa eltávolítása

Utcai elzáró zárás

Utcai elzáró nyitás

Épület zárás-nyitás (gázmérőórák le-felszerelése)

Nyomáspróba

Kiszállási díj Budapesten

Műszaki felvétel készítése helyszíni szemle nélkül

Mennyiség: 1.00 db

Anyag egységára: 0.00

0.00

Díj egységára: 263 520.00

263 520.00

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. díjköltségei össz:**0.00****263 520.00**

Név: AKÁCFA U.6.THÁZ.
Város: Budapest
Utca, házszám: Akácfa U.6.
Irányítószám: 1072

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) AKÁCFA U.6.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:

Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20271990	AKÁCFA U.6.THÁZ. ÜZEMEL.SZ	2016.09.02 11:32	1 109 601,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. szeptember 02.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.

.....
Szalai Ágnes
vállalkozói tanácsadó

Budapesti Régió
Vá. Király utca 49. Fiók
4.

.....
Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK

Név: AKÁCFA U.6.THÁZ.
Város: Budapest
Utca, házszám: Akácfa U.6.
Irányítószám: 1072

Számlavezető fiók: VII. KERÜLETI FIÓK
Ügyintéző: Keresztúri Tünde Renáta
462-9005
Iktatószám: -

IGAZOLÁS

Igazoljuk, hogy a(z) AKÁCFA U.6.THÁZ. az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett alábbiakban megadott bankszámlájának **rendelkezésre álló egyenlege** a következő:


Számlaszám	Számlanév	Dátum	Egyenleg
11707024-20460516	AKÁCFA U. 6 THÁZ. MEGTAK.SZLA.	2016.09.02 11:32	453 060,00 (HUF)

Az igazolást Ügyfelünk kérésére állítottuk ki 1 példányban.

Budapest, 2016. szeptember 02.

Tisztelettel:

OTP BANK Nyrt.


.....
Szadai Ágnes
vállalkozói tanácsadó

Budapesti Régió
VII. kerületi Utca 49. Fiók
4.


.....
Keresztúri Tünde Renáta
vállalkozói munkatárs

VII. KERÜLETI FIÓK

TÖMÖRSÉG MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: VII kerület Akócs út, utca, köz, tér, krt. 6 sz.
épület gáz csatlakozó vezeték és/vagy gáz fogyasztó vezeték tömörségi vizsgálata.

Jelen vannak:

Társasház részéről: Baján Valéria tel: 06209844549
név:
funkció: Közmű Kézbesző cím: 1072 Akócs u 6

FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. részéről: Mészáros Miklós beosztás: 06209442193
név:
név: Kovács János beosztás: Szerelő

Készült: 2 példányban

A vizsgálat eredménye:

A fenti címen található ingatlan gáz csatlakozó vezetékének és/vagy gáz fogyasztó vezetékének vonatkozó technológia szerinti

0,05 nyomáson mért tömörségi eredménye

tömör

tömörtelen

A vizsgálathoz használt Rothenberger GW 150/4 tip.mérőeszköz azonosító száma: 586210004

Megjegyzés: Gonorréti felmérés ker. 6m csatlakozó
keréke

Dátum: Bp 2016 év 08 hó 03 nap

[Signature]
a jegyzőkönyv 1 példányát átvettem

[Signature]
Főgáz Földgázelosztási Kft. részéről
FŐGÁZ Földgázelosztási Kft.
Szolgáltatási Osztály

